



ERDGAS UMSTELLUNG

EINFACH GEMACHT. SICHER VERSORGT.

CO*-GRENZWERTE IM RAHMEN DER ERDGASUMSTELLUNG

(gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 680)

CO-Grenzwerte und Vorgaben im Rahmen der Erhebungsphase (2025)

Grenzwerte	Maßnahmen und Fristigkeiten
> 300 ppm	Mängelkarte, Behebung des Mangels innerhalb von 4 Wochen
> 1.000 ppm	Mängelkarte, unverzügliche Behebung des Mangels und Sperrung des Gasgeräts

CO-Grenzwerte und Vorgaben im Rahmen der Anpassungsphase (2027)

Grenzwerte	Maßnahmen und Fristigkeiten
> 500 ppm	Mängelkarte, Behebung des Mangels innerhalb von 4 Wochen
> 1.000 ppm	Mängelkarte, unverzügliche Behebung des Mangels und Sperrung des Gasgeräts

*CO = Kohlenmonoxid

**ppm = parts per million (Anzahl Teilchen pro Million Teilchen)

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Leitstelle der Leitungspartner: 0800-4865-111 (bei Gasgeruch)

Zählerwesen Leitungspartner: 02421-4865-173

Feuerwehr: 112